



OPĆA BOLNICA VIROVITICA

Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica;
tel. (033) 747 444; fax. 725 323; ravnatelj@bolnica-virovitica.hr
Matični broj: 0648191, OIB: 82844035780
IBAN: HR3923600001101258128 Zagrebačka banka
Ravnatelj Dinko Blažević, dipl.oec.

Virovitica, 9. travnja 2024. godine

***Predmet: POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ČIŠĆENJE KLIMA
UREĐAJA U OPĆOJ BOLNICI VIROVITICA***

Pozivaju se zainteresirane strane da dostave ponudu za čišćenje klima uređaja snage do 7,5 kW (tzv. split sistem) u Općoj bolnici Virovitica, Ljudevita Gaja21, Virovitica.

Ponude mora sadržavati sve zavisne troškove fco Opća bolnica Virovitica (materijal i uslugu kako je navedeno u troškovniku ponude).

Plaćanje se vrši na temelju ispostavljenog elektroničkog računa za izvršenu uslugu i dostavljenog uvjerenju o izvršenom čišćenju i sigurnosno tehničkih listova korištenih sredstava.

Plaćanje se vrši iz sredstava tzv. DECA (ako račun pristigne do 7 u mjesecu plaćanje se vrši krajem mjeseca u suprotnom plaćanje se vrši krajem sljedećeg mjeseca).

Dužnosti i obaveze pružatelja usluge:

Za sva korištena sredstava i opremu, pružatelj usluge mora imati potrebnu pripadajuću dokumentaciju.

Pružatelj usluge je dužan izvoditi radove u skladu s odgovarajućim tehničkim propisima i pravilima struke.

Nakon završetka pojedinog čišćenja, lokaciju ostaviti čistom i urednom.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku preko svojih predstavnika provjeriti kvalitetu i točnost izvršenih radova.

Za svaku klimu potrebno je napraviti radni nalog ili zapisnik u kojem treba navesti marku klima uređaja, njezinu radnu snagu i relativnu poziciju u Bolnici (npr. hodnik RTG odjela) te izjavu o čišćenju ili eventualno izjavu o neispravnosti rada klime, potpisano od strane izvršitelja.

Za izvedenu uslugu treba garantirati godinu dana.

Ponudbeni troškovnik:

Redni broj	Naziv i opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (EUR)	Ukupno (EUR)
1.	Ispitivanje rada ispravnosti klima uređaja prije čišćenja	kom	175		
2.	Čišćenje unutarnje jedinice <i>Opis stavke:</i> - skidanje filtera pranje sa sredstvom za odmašćivanje te ispiranje i sušenje, - skidanje zaštitnog poklopca i kadice pranje sa sredstvom za odmašćivanje, - skidanje turbine unutarnje jedinice njeno pranje sa sredstvom za odmašćivanje, - pranje isparivača sredstvom za odmašćivanje te nakon toga sredstvom za dezinfekciju, - sastavljanje unutarnje jedinice te obavezna upotreba tablete za smanjenje naslaga u kadici, - ispitivanje rada ispravnosti klima uređaja nakon čišćenja.	kom	175		
3.	Čišćenje vanjske jedinice <i>Opis stavke:</i> - ispuhivanje i čišćenje kondenzatora vanjske jedinice, - ispitivanje rada ispravnosti klima uređaja nakon čišćenja.	kom	175		
				UKUPNO BEZ PDV-a:	
				UKUPNO SA PDV-om:	

Ponude dostaviti na mail: tehno@bolnica-virovitica.hr

Rok za dostavu ponuda: 19.04.2024.g.

Kontakt za dodatne informacije:

Zoran Plic, dipl. ing.

mob. 0992175196